

**CZ051.3504.5103.0068 Pulečný  
.0068.03 Kopanina**

identifikační číslo obce 14429

kód obce 14432

**PODKLADY**

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Územní plán obce Pulečný z roku 1998
7. Projektová dokumentace kanalizace Pulečný z roku 1991

Podklady použité pro zpracování aktualizace v roce 2020:

1. Aktualizace podkladů a plánů rozvoje – obec Pulečný 2020
2. Územní plán obce Pulečný – AURUM, s.r.o., 2011

**CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)**

Místní část obce Pulečný – Kopanina leží jižně od Jablonce nad Nisou v nadmořských výškách 600 – 640 m n.m.

V Kopanině žije do 10 trvale žijících obyvatel.

Zástavba je rozptýlená, vyskytuje se zde 6 rekreačních objektů včetně jednoho ubytovacího zařízení (10 lůžek). Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

Území náleží do povodí Mohelky, žádná vodoteč se v zástavbě nevyskytuje. Kopanina leží v CHOPAV Severočeská křída.

**VODOVOD**

V Pulečném – části obce Kopanina není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální převážně domovními studněmi a soukromými vodovody.

xxxxx

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Dolánky a Libíč. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Kopanina nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Jednotlivé domy mají vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Železný Brod – 15 km.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.

xxxxx

Pro stávající okrajové a odloučené části obce není investičně a provozně výhodné do roku 2030 budovat čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizační síť. Je proto nutné ve stávající zástavbě zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycení odpadních vod. Ty budou následně odváženy a likvidovány na ČOV Železný Brod. Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v OPVZ. Je nutné upřednostňovat lokální ČOV pro více objektů před individuálním řešením pro samostatné objekty.

Způsob odvádění dešťových vod zůstane nezměněn.