

**CZ051.3505.5105.0095 Český Dub
.0095.06 Hoření Starý Dub**

identifikační číslo obce 09778

kód obce 02284

PODKLADY

Podklady použité pro zpracování karty obce v roce 2004:

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Koncept územního plánu obce Český Dub z r. 1999 – zpracovatel ARCHSEVIS Liberec
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
7. PD kanalizace a ČOV – zpracovatel Ing. S.Zahradník

Podklady použité pro zpracování aktualizace v roce 2020:

1. Aktualizace podkladů a plánů rozvoje – Český Dub, březen 2020
2. Územní plán Český Dub–ŽALUDA, projektová kancelář, 2011

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část města Český Dub – Hoření Starý Dub leží na severu v blízkosti města v nadmořské výšce 330 - 375 m n.m. V Hoření Starém Dubu žije do 100 trvale žijících obyvatel. Zástavba je spíše rozptýlená. Rozvoj se nepředpokládá. Na jihozápadě zástavby protéká potok Ještědka, který náleží do povodí řeky Mohelky. Zástavba leží na území CHOPAV Severočeská křída.

Je zde provozováno několik firem.

VODOVOD

V této části obce je vybudován nedostatečný vodovod, izolovaný od oblastního vodovodu, mimo správu SČVK a.s. a bez pasportizace. Voda ze zářezu 0,25 l/s je svedena potrubím DN 50 do VDJ 10 m³, rozvodná síť DN 50 (M-07.0.0-HSD). Majitelem a provozovatelem vodovodu z kterého je zásobováno cca 25% obyvatel jsou soukromé osoby.

xxxxx

Plánuje se propojení vodovodní sítě s vodovodní sítí Českého Dubu.

Vodovodní řad bude pak prodloužen dále do Modlíbohova a Sobákova. Navržený vodovodní řad by měl dosahovat cca do 2,5 km. Řad by měl být vyhotoven z plastu d90 - d125.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den*obyvatele cisternami ze zdroje Dolánky a zdroje Libíč. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části města Český Dub – Hoření Starý Dub není vybudována žádná kanalizace. U rodinných domů jsou odpadní vody předčištěny v septicích s odtoky vsakujícími do terénu, nebo zachyceny v žumpách a následně vyváženy na ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků a vsakovány do terénu, částečně jsou odváděny do potoka Ještědky.

xxxxx

Vzhledem k velikosti této místní části (a nepřítomnosti vhodného recipientu) není investičně a provozně výhodné ve stávající zástavbě do roku 2030 budovat čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizační síť. Je proto nutné ve stávající zástavbě zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycení odpadních vod. Ty budou následně odváženy a likvidovány na ČOV Český Dub. Při splnění určitých podmínek (např. na základě příznivého hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby na životní prostředí v dané lokalitě, souhlasu správce povodí s konkrétním návrhem individuálního řešení) je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení nemovitostí na společné lokální ČOV pro více objektů před individuálním řešením pro samostatné objekty.

Stávajícím způsobem budou odváděny i dešťové vody.